

## Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

**Piscina**

**1**

### **Cloro residual libre**

0.9 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **pH**

7,1

### **Turbiedad**

0.70

### **Coliformes Totales**

Ausentes

### **Escherichia Coli**

Ausentes

### **Pseudomona Aeruginosa**

Ausentes

### **Fecha del análisis**

06/04/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

## Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

**Piscina**

**2**

**Cloro residual libre**

3.2

**pH**

6.9

**Turbiedad**

0.8.

**Coliformes Totales**

Ausente

**Escherichia Coli**

Ausente

**Pseudomona Aeruginosa**

Ausente

**Fecha del análisis**

06/04/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

## Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

**Piscina**

**3**

### **Cloro residual libre**

0.5 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **pH**

7,5 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Turbiedad**

1.1 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Coliformes Totales**

Ausente

### **Escherichia Coli**

Ausente

### **Pseudomona Aeruginosa**

>80 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Fecha del análisis**

06/04/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

## Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

**Piscina**

**4**

### **Cloro residual libre**

2.6

### **pH**

7,5 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Turbiedad**

1 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Coliformes Totales**

Ausente

### **Escherichia Coli**

Ausente

### **Pseudomona Aeruginosa**

Ausente

### **Fecha del análisis**

06/04/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

## Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

**Piscina**

**5**

### **Cloro residual libre**

5.6 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **pH**

7,0

### **Turbiedad**

1.1 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Coliformes Totales**

Ausente

### **Escherichia Coli**

Ausente

### **Pseudomona Aeruginosa**

Ausente

### **Fecha del análisis**

06/04/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

## Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

**Piscina**

**6**

### **Cloro residual libre**

0.5 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **pH**

6.9

### **Turbiedad**

0.7

### **Coliformes Totales**

Ausente

### **Escherichia Coli**

Ausente

### **Pseudomona Aeruginosa**

Ausente

### **Fecha del análisis**

6/04/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

## Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

**Piscina**

**7**

### **Cloro residual libre**

0.6 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **pH**

6.9

### **Turbiedad**

1.6 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Coliformes Totales**

Ausente

### **Escherichia Coli**

Ausente

### **Pseudomona Aeruginosa**

Ausente

### **Fecha del análisis**

6/04/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

## Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

**Piscina**

**8**

### **Cloro residual libre**

5,4 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **pH**

6.8

### **Turbiedad**

0.35

### **Coliformes Totales**

Ausente

### **Escherichia Coli**

Ausente

### **Pseudomona Aeruginosa**

Ausente

### **Fecha del análisis**

06/04/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

## Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

**Piscina**

**Espejo de agua**

### **Cloro residual libre**

0.1 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **pH**

8.0 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Turbiedad**

7,60 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Coliformes Totales**

48 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Escherichia Coli**

Ausente

### **Pseudomona Aeruginosa**

38 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Fecha del análisis**

06/04/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

## Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

**Piscina**

**Placa acuática**

### **Cloro residual libre**

1.4 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **pH**

7.7 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Turbiedad**

4.8 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Coliformes Totales**

7 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Escherichia Coli**

Ausente

### **Pseudomona Aeruginosa**

12 (Ajustado posteriormente. En rango).

### **Fecha del análisis**

06/04/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.