

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

Piscina

1

Cloro residual libre

2,5

pH

7,3

Turbiedad

0.40

Coliformes Termotolerantes

Ausentes

Escherichia Coli

Ausentes

Pseudomona Aeruginosa

Ausentes

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

Piscina

2

Cloro residual libre

3,8

pH

7,2

Turbiedad

0,95

Coliformes Termotolerantes

Ausente

Escherichia Coli

Ausente

Pseudomona Aeruginosa

Ausente

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

Piscina

3

Cloro residual libre

3,80

pH

7,0

Turbiedad

0,45

Coliformes Termotolerantes

Ausente

Escherichia Coli

Ausente

Pseudomona Aeruginosa

Ausente

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

Piscina

4

Cloro residual libre

0,8 (Ajustado posteriormente. En rango)

pH

7,1

Turbiedad

0,85

Coliformes Termotolerantes

Ausente

Escherichia Coli

Ausente

Pseudomona Aeruginosa

Ausente

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

Piscina

5

Cloro residual libre

1,3

pH

7,2

Turbiedad

0,90

Coliformes Termotolerantes

Ausente

Escherichia Coli

Ausente

Pseudomona Aeruginosa

Ausente

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

Piscina

6

Cloro residual libre

0,30 (Ajustado posteriormente. En rango)

pH

7,0

Turbiedad

0,5

Coliformes Termotolerantes

Ausente

Escherichia Coli

Ausente

Pseudomona Aeruginosa

45 (Ajustado posteriormente. En rango)

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

Piscina

7

Cloro residual libre

3,0

pH

7,1

Turbiedad

0,8

Coliformes Termotolerantes

Ausente

Escherichia Coli

Ausente

Pseudomona Aeruginosa

Ausente

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

Piscina

8

Cloro residual libre

3,5

pH

7,3

Turbiedad

0,3

Coliformes Termotolerantes

Ausente

Escherichia Coli

Ausente

Pseudomona Aeruginosa

Ausente

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

Piscina

Espejo de agua

Cloro residual libre

0,5 (Ajustado posteriormente. En rango)

pH

7,0

Turbiedad

0,4

Coliformes Termotolerantes

Ausente

Escherichia Coli

Ausente

Pseudomona Aeruginosa

Ausente

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **La Rochela**

Piscina

**Placa
acuática**

Cloro residual libre

0,8 (Ajustado posteriormente. En rango)

pH

7,1

Turbiedad

0,85

Coliformes Termotolerantes

Ausente

Escherichia Coli

Ausente

Pseudomona Aeruginosa

Ausente

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.