

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **Santágueda**

Piscina

1

Cloro residual libre

3,0

pH

7,0

Turbiedad

0,35

Coliformes Termotolerantes

Ausentes

Escherichia Coli

Ausentes

Pseudomona Aeruginosa

Ausentes

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **Santágueda**

Piscina

2

Cloro residual libre

3,5

pH

6,4

Turbiedad

0,6

Coliformes Termotolerantes

Ausentes

Escherichia Coli

Ausentes

Pseudomona Aeruginosa

Ausentes

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **Santágueda**

Piscina

3

Cloro residual libre

2,8

pH

7,7

Turbiedad

0,70

Coliformes Termotolerantes

Ausentes

Escherichia Coli

Ausentes

Pseudomona Aeruginosa

Ausentes

Fecha del análisis

03/06/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.