Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **Santágueda**

Piscina 1

Cloro residual libre
1.5

pH
7.1

Turbiedad
0.7

Coliformes Termotolerantes
Ausentes

Escherichia Coli
Ausentes

Pseudomona Aeruginosa
Ausentes

Irapi
Sin riesgo

Fecha del análisis
22/09/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **Santágueda**

Piscina 2

Cloro residual libre
1.6

pH
7.1

Turbiedad
0.55

Coliformes Termotolerantes
Ausentes

Escherichia Coli
Ausentes

Pseudomona Aeruginosa
Ausentes

Irapi
Sin riesgo

Fecha del análisis
22/09/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **Santágueda**

Piscina 3

Cloro residual libre
5.5

pH
7.1

Turbiedad
0.7

Coliformes Termotolerantes
Ausentes

Escherichia Coli
Ausentes

Pseudomona Aeruginosa
Ausentes

Irapi
Riesgo bajo

Fecha del análisis
22/09/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.

Calidad de agua en nuestras piscinas

Centro Recreacional **Santágueda**

Piscina 4

Cloro residual libre
5.6

pH
7.3

Turbiedad
0.55

Coliformes Termotolerantes
Ausentes

Escherichia Coli
Ausentes

Pseudomona Aeruginosa
Ausentes

Irapi
Riesgo bajo

Fecha del análisis
22/09/2026

Esta información se publica mensualmente, dando cumplimiento a la Resolución 0234 de 2026, la cual establece que los resultados analíticos efectuados al agua contenida en cada estanque de piscina o estructura similar, deberán estar publicados mensualmente en un lugar visible y legible al público.